

(18) 令和 7 年度 第二排水口水質調査結果

	項 目	4月22日	5月12日	6月4日	7月8日	8月21日	9月8日	10月17日	11月21日	12月16日	1月20日	2月20日	3月2日	目標値	不適合率 m/n	平均値	(最小 ~ 最大)	平均値 常時監視方法
生活環境項目	PH	7.7	7.5	7.6	7.7	7.7	7.7	7.5	7.4	7.6	7.5	7.6	7.6	5.8~8.6	0%	7.6	(7.4 ~ 7.7)	7.6
	BOD	3.5	8.9	2.6	1.9	1.5	<1.0	4.2	4.8	3.7	4.9	3.9	4.5	25	0%	3.7	(<1.0 ~ 8.9)	3.7
	SS	6	8.8	6.8	6	5.2	4.8	4.8	6.4	4.8	5.2	5.6	4.4	50	0%	5.7	(4.4 ~ 8.8)	5.7
	DO	8.5	8.2	8.5	7.5	7.5	7.7	7.7	7.9	8.1	7.6	7.8	7.8			7.9	(7.5 ~ 8.5)	7.9
	大腸菌数	7	1	8	4	9	7	13	4	8	6	8	13	800	0%	7	(1 ~ 13)	7
	nヘキサン抽出物質	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5	0%	<0.5	(<0.5 ~ <0.5)	<0.5
	フェノール類			<0.1						<0.1				1	0%	<0.1	(<0.1 ~ <0.1)	<0.1
	銅	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	3	0%	<0.1	(<0.1 ~ <0.1)	<0.1
	亜鉛	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2	0%	<0.1	(<0.1 ~ <0.1)	<0.1
	溶解性鉄	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	3	0%	0.1	(<0.01 ~ 0.1)	0.1
	溶解性マンガン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	3	0%	<0.1	(<0.1 ~ <0.1)	<0.1
	クロム	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2	0%	<0.1	(<0.1 ~ <0.1)	<0.1
有害物質	フッ素	<0.2		<0.2		<0.2		0.3		0.3		0.3		8	0%	<0.1	(<0.2 ~ 0.3)	0.2
	カドミウム	<0.003		<0.003		<0.003		<0.003		<0.003		<0.003		0.1	0%	0.3	(<0.01 ~ <0.01)	0.3
	シアン	<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		1	0%	<0.1	(<0.1 ~ <0.1)	<0.1
	有機リン			<0.1				<0.1		<0.1		<0.1		1	0%	<0.1	(<0.1 ~ <0.1)	<0.1
	鉛	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		0.1	0%	<0.01	(<0.01 ~ <0.01)	<0.01
	六価クロム	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		0.5	0%	<0.01	(<0.01 ~ <0.01)	<0.01
	砒素	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		0.1	0%	<0.01	(<0.01 ~ <0.01)	<0.01
	水銀	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		0.005	0%	<0.0005	(<0.0005 ~ <0.0005)	<0.0005
	アルキル水銀			<0.0005				<0.0005		<0.0005				不検出	0%	<0.0005	(<0.0005 ~ <0.0005)	<0.0005
	PCB			<0.0005				<0.0005		<0.0005				0.003	0%	<0.0005	(<0.0005 ~ <0.0005)	<0.0005
	トリクロロエチレン	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		0.3	0%	<0.001	(<0.001 ~ <0.001)	<0.001
	テトラクロロエチレン	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		0.1	0%	<0.001	(<0.001 ~ <0.001)	<0.001
	ジクロロメタン	<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		0.2	0%	<0.02	(<0.02 ~ <0.02)	<0.02
	四塩化炭素	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		0.02	0%	<0.001	(<0.001 ~ <0.001)	<0.001
	1, 2-ジクロロエタン			<0.004				<0.004		<0.004				0.04	0%	<0.004	(<0.004 ~ <0.004)	<0.004
	1, 1-ジクロロエチレン			<0.02				<0.02		<0.02				1	0%	<0.02	(<0.02 ~ <0.02)	<0.02
	シス-1, 2-ジクロロエチレン			<0.04				<0.04		<0.04				0.4	0%	<0.04	(<0.04 ~ <0.04)	<0.04
	1, 1, 1-トリクロロエタン			<0.001				<0.001		<0.001				3	0%	<0.001	(<0.001 ~ <0.001)	<0.001
	1, 1, 2-トリクロロエタン			<0.006				<0.006		<0.006				0.06	0%	<0.006	(<0.006 ~ <0.006)	<0.006
	1, 3-ジクロロプロペン			<0.002				<0.002		<0.002				0.02	0%	<0.002	(<0.002 ~ <0.002)	<0.002
	チウラム			<0.006				<0.006		<0.006				0.06	0%	<0.006	(<0.006 ~ <0.006)	<0.006
	シマジン			<0.003				<0.003		<0.003				0.03	0%	<0.003	(<0.003 ~ <0.003)	<0.003
	チオベンカルブ			<0.02				<0.02		<0.02				0.2	0%	<0.02	(<0.02 ~ <0.02)	<0.02
	ベンゼン			<0.01				<0.01		<0.01				0.1	0%	<0.01	(<0.01 ~ <0.01)	<0.01
	ぼう素	<0.1		<0.1		0.1		0.2		0.1		0.1		10	0%	0.125	(<0.1 ~ 0.20)	0.125
	アンモニア・アンモニウム・亜硝酸及硝酸化合物	2		1		1		3		2		3		100	0%	2.0	(1 ~ 3)	2.0
	セレン			<0.01				<0.01		<0.01				0.1	0%	<0.01	(<0.01 ~ <0.01)	<0.01
	1, 4-ジオキサン			<0.005				<0.005		<0.005				0.5	0%	<0.005	(<0.005 ~ <0.005)	<0.005
	全窒素	2	5.5	1.4	2.2	1.9	1.8	3.3	3.1	2.9	3.2	3.2	3.5			2.8	(1.4 ~ 5.5)	2.8
	全リン	0.1	0.2	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1			0.10	(<0.01 ~ 0.2)	0.10
	陰イオン界面活性剤	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1			0.15	(<0.1 ~ 0.2)	0.15
															適合率			
検査回数		278	27	14	43	14	27	14	27	14	43	14	27	14	100.0%			
(生活環境項目)		134	11	11	12	11	11	11	11	11	12	11	11	11	100.0%			
(有害物質)		144	16	3	31	3	16	3	16	3	31	3	16	3	100.0%			
不適合		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				