


浄化槽

を正しく使って

きれいな水を自然に返しましょう



年1回以上

清掃

故障や悪臭の原因となる
汚泥※の引き抜き

※汚れをたくさん食べて重くなった
微生物など
* 市町の許可を受けた清掃業者に
委託してください。

浄化槽が性能を発揮するために
浄化槽管理者(通常は世帯主)に
3つの義務があります

下表のとおり
法定検査

浄化槽が正常に機能
しているか検査

年3～4回※

保守点検

装置の点検・調整
消毒薬の補充など

※一般的な家庭用の場合
* 県(宇都宮市内は宇都宮市)
に登録されている保守点検
業者に委託してください。

検査名	7条検査	11条検査
検査時期	使用開始後4～8ヵ月目までの間	毎年1回
検査料金	9,000円	3,300円
検査内容	水質検査・外観検査・書類検査	
検査実施者	(一社)栃木県浄化槽協会※ ¹	指定採水員※ ² または(一社)栃木県浄化槽協会
申し込み先	浄化槽工事業者	指定採水員を雇用する浄化槽保守点検業者

※¹ 法定検査を行う者として県が指定した機関

※² 11条検査のための採水を行う者として(一社)栃木県浄化槽協会が指定した者

浄化槽の維持管理Q & A



普段の生活で気をつけることはありますか？



〇〇会社と保守点検契約をしていますが、法定検査も必要ですか？



次のことに注意して浄化槽をお使いください。

- ①トイレの洗浄水は十分な量を流す。
- ②便器の掃除には、塩酸等の薬剤を使わない。
- ③トイレットペーパー以外のもの（紙おむつやたばこの吸い殻など）を流さない。
- ④浄化槽の電源を切らない。また、通気口や送風機の空気取入口をふさがない。
- ⑤マンホールの上に物を置かない。
- ⑥台所から野菜くずや天ぷら油などを流さない。
- ⑦洗剤は適量を使う。



必要です。

法定検査は、保守点検や清掃が正しく行われているか、浄化槽で処理した水がきれいになっているかなど、浄化槽が正常に機能しているかを確認するもので、保守点検とは目的が異なります。

詳しくは、（一社）栃木県浄化槽協会にお問い合わせください。

法定検査についてのお問い合わせ先
（一社）栃木県浄化槽協会
TEL 028-633-1650

浄化槽に関する市町窓口（令和7年4月現在）

市 町 名	担 当 課	電 話 番 号
宇 都 宮 市	水質管理課	028-633-2001
足 利 市	クリーン推進課	0284-20-2142
栃 木 市	下水道建設課	0282-25-2109
佐 野 市	環境政策課	0283-20-3013
鹿 沼 市	企業経営課	0289-65-3241
日 光 市	下水道課	0288-21-5150
小 山 市	下水道施設課	0285-25-5477
真 岡 市	下水道課	0285-83-8160
大 田 原 市	生活環境課	0287-23-8775
矢 板 市	下水道課	0287-43-6214
那須塩原市	管理課	0287-37-5213
さ くら 市	下水道課	028-681-1118
那須烏山市	上下水道課	0287-84-0411
下 野 市	環境課	0285-32-8898

市 町 名	担 当 課	電 話 番 号
上 三 川 町	上下水道課	0285-56-9167
益 子 町	建設課	0285-72-8844
茂 木 町	上下水道課	0285-63-5649
市 貝 町	建設課	0285-68-1117
芳 賀 町	都市計画課	028-677-6021
壬 生 町	下水道課	0282-81-1858
野 木 町	生活環境課	0280-57-4131
塩 谷 町	くらし安全課	0287-45-1115
高 根 沢 町	上下水道課	028-675-2449
那 須 町	上下水道課	0287-72-6919
那 珂 川 町	生活環境課	0287-92-1110

このパンフレットに関するお問い合わせ先

栃木県環境森林部環境保全課

TEL 028-623-3189

FAX 028-623-3138

Email kankyo@pref.tochigi.lg.jp

VERY
GOOD
LOCAL
とちぎ