

【水質検査結果表】

検査地点:もおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部

| 番号 | 検査項目 | 基準値 | 採水日 | 令和7年4月14日 | 令和7年5月7日 | 令和7年6月2日 |
|------|------------------------------------|----------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 区分 | 浄水 | 浄水 | 浄水 |
| | | | 検査結果 | 検査結果 | 検査結果 | 検査結果 |
| 1 | 一般細菌 | 100個/ml 以下 | | 0個/ml | 0個/ml | 0個/ml |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L 以下 | | 0.0003mg/L 未満 | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L 以下 | | 0.00005mg/L 未満 | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L 以下 | | 0.001mg/L 未満 | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L 以下 | | 0.001mg/L 未満 | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L 以下 | | 0.001mg/L 未満 | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L 以下 | | 0.002mg/L 未満 | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L 以下 | | 0.004mg/L 未満 | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L 以下 | | 0.001mg/L 未満 | | |
| 11 | 硝酸態窒素・亜硝酸態窒素 | 10mg/L 以下 | | 3.2mg/L | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L 以下 | | 0.08mg/L 未満 | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1mg/L 以下 | | 0.1mg/L 未満 | | |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L 以下 | | 0.0002mg/L 未満 | | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L 以下 | | 0.005mg/L 未満 | | |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L 以下 | | 0.004mg/L 未満 | | |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L 以下 | | 0.002mg/L 未満 | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L 以下 | | 0.0005mg/L 未満 | | |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L 以下 | | 0.001mg/L 未満 | | |
| 20 | ベンゼン | 0.01mg/L 以下 | | 0.001mg/L 未満 | | |
| 21 | 塩素酸 | 0.6mg/L 以下 | | 0.06mg/L 未満 | | |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L 以下 | | 0.002mg/L 未満 | | |
| 23 | クロロホルム | 0.06mg/L 以下 | | 0.003mg/L | | |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L 以下 | | 0.003mg/L 未満 | | |
| 25 | ジブromokロロメタン | 0.1mg/L 以下 | | 0.004mg/L | | |
| 26 | 臭素酸 | 0.01mg/L 以下 | | 0.001mg/L 未満 | | |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L 以下 | | 0.012mg/L | | |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L 以下 | | 0.003mg/L 未満 | | |
| 29 | ブromोजクロロメタン | 0.03mg/L 以下 | | 0.003mg/L | | |
| 30 | ブromホルム | 0.09mg/L 以下 | | 0.002mg/L | | |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L 以下 | | 0.008mg/L 未満 | | |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1mg/L 以下 | | 0.1mg/L 未満 | | |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L 以下 | | 0.02mg/L 未満 | | |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L 以下 | | 0.03mg/L 未満 | | |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1mg/L 以下 | | 0.1mg/L 未満 | | |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L 以下 | | 8.7mg/L | | |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L 以下 | | 0.005mg/L 未満 | | |
| 38 | 塩化物イオン | 200mg/L 以下 | | 10.mg/L | 9.mg/L | 13.mg/L |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L 以下 | | 56.mg/L | | |
| 40 | 蒸発残留物 | 500mg/L 以下 | | 121.mg/L | | |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L 以下 | | 0.02mg/L 未満 | | |
| 42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L 以下 | | 0.000001mg/L 未満 | | |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L 以下 | | 0.000001mg/L 未満 | | |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L 以下 | | 0.005mg/L 未満 | | |
| 45 | フェノール類 | 0.005mg/L 以下 | | 0.0005mg/L 未満 | | |
| 46 | 有機物(TOC) | 3mg/L 以下 | | 0.3mg/L 未満 | 0.3mg/L 未満 | 0.3mg/L 未満 |
| 47 | ph値 | 5.8以上8.6以下 | | 6.9 | 6.8 | 6.9 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 5 度 以下 | | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 |
| 51 | 濁度 | 2 度 以下 | | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 |
| 残留塩素 | | | | 0.3mg/L | 0.3mg/L | 0.3mg/L |
| 判定 | 上記検査項目については水質基準に 採水及び検査者 | | | 適合です 平成理研(株) | 適合です 平成理研(株) | 適合です 平成理研(株) |

【水質検査結果表】

検査地点:もおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部

| 番号 | 検査項目 | 基準値 | 採水日 | 令和7年7月7日 | 令和7年8月4日 | 令和7年9月1日 |
|------|------------------------------------|----------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 区分 | 浄水 | 浄水 | 浄水 |
| | | | 検査結果 | 検査結果 | 検査結果 | 検査結果 |
| 1 | 一般細菌 | 100個/ml 以下 | | 0個/ml | 0個/ml | 0個/ml |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L 以下 | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L 以下 | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L 以下 | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L 以下 | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L 以下 | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L 以下 | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L 以下 | | 0.004mg/L 未満 | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L 以下 | | 0.001mg/L 未満 | | |
| 11 | 硝酸態窒素・亜硝酸態窒素 | 10mg/L 以下 | | 3.7mg/L | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L 以下 | | | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1mg/L 以下 | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L 以下 | | | | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L 以下 | | | | |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L 以下 | | | | |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L 以下 | | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L 以下 | | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L 以下 | | 0.001mg/L 未満 | | |
| 20 | ベンゼン | 0.01mg/L 以下 | | | | |
| 21 | 塩素酸 | 0.6mg/L 以下 | | 0.06mg/L 未満 | | |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L 以下 | | 0.002mg/L 未満 | | |
| 23 | クロロホルム | 0.06mg/L 以下 | | 0.004mg/L | | |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L 以下 | | 0.003mg/L 未満 | | |
| 25 | ジブromokロロメタン | 0.1mg/L 以下 | | 0.003mg/L | | |
| 26 | 臭素酸 | 0.01mg/L 以下 | | 0.001mg/L 未満 | | |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L 以下 | | 0.011mg/L | | |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L 以下 | | 0.003mg/L 未満 | | |
| 29 | ブromozジクロロメタン | 0.03mg/L 以下 | | 0.003mg/L | | |
| 30 | ブromホルム | 0.09mg/L 以下 | | 0.001mg/L | | |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L 以下 | | 0.008mg/L 未満 | | |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1mg/L 以下 | | | | |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L 以下 | | | | |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L 以下 | | | | |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1mg/L 以下 | | | | |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L 以下 | | | | |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L 以下 | | 0.005mg/L 未満 | | |
| 38 | 塩化物イオン | 200mg/L 以下 | | 9.mg/L | 9.mg/L | 9.mg/L |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L 以下 | | 58.mg/L | | |
| 40 | 蒸発残留物 | 500mg/L 以下 | | 144.mg/L | | |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L 以下 | | | | |
| 42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L 以下 | | | | |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L 以下 | | | | |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L 以下 | | 0.005mg/L 未満 | | |
| 45 | フェノール類 | 0.005mg/L 以下 | | | | |
| 46 | 有機物(TOC) | 3mg/L 以下 | | 0.3mg/L | 0.3mg/L 未満 | 0.3mg/L 未満 |
| 47 | ph値 | 5.8以上8.6以下 | | 7.0 | 7.0 | 6.9 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 5 度 以下 | | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 |
| 51 | 濁度 | 2 度 以下 | | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 |
| 残留塩素 | | | | 0.3mg/L | 0.3mg/L | 0.2mg/L |
| 判定 | 上記検査項目については水質基準に 採水及び検査者 | | | 適合です 平成理研(株) | 適合です 平成理研(株) | 適合です 平成理研(株) |

【水質検査結果表】

検査地点:もおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部

| 番号 | 検査項目 | 基準値 | 採水日 | 令和7年10月6日 | 令和7年11月4日 | 令和7年12月1日 |
|------|------------------------------------|----------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 区分 | 浄水 | 浄水 | 浄水 |
| | | | 検査結果 | 検査結果 | 検査結果 | 検査結果 |
| 1 | 一般細菌 | 100個/ml 以下 | | 0個/ml | 0個/ml | 0個/ml |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L 以下 | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L 以下 | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L 以下 | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L 以下 | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L 以下 | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L 以下 | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L 以下 | | 0.004mg/L 未満 | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L 以下 | | 0.001mg/L 未満 | | |
| 11 | 硝酸態窒素・亜硝酸態窒素 | 10mg/L 以下 | | 3.6mg/L | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L 以下 | | | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1mg/L 以下 | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L 以下 | | | | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L 以下 | | | | |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L 以下 | | | | |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L 以下 | | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L 以下 | | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L 以下 | | 0.001mg/L 未満 | | |
| 20 | ベンゼン | 0.01mg/L 以下 | | | | |
| 21 | 塩素酸 | 0.6mg/L 以下 | | 0.06mg/L 未満 | | |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L 以下 | | 0.002mg/L 未満 | | |
| 23 | クロロホルム | 0.06mg/L 以下 | | 0.002mg/L | | |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L 以下 | | 0.003mg/L 未満 | | |
| 25 | ジブromokロロメタン | 0.1mg/L 以下 | | 0.002mg/L | | |
| 26 | 臭素酸 | 0.01mg/L 以下 | | 0.001mg/L 未満 | | |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L 以下 | | 0.006mg/L | | |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L 以下 | | 0.003mg/L 未満 | | |
| 29 | ブromokジクロロメタン | 0.03mg/L 以下 | | 0.002mg/L | | |
| 30 | ブromokホルム | 0.09mg/L 以下 | | 0.001mg/L 未満 | | |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L 以下 | | 0.008mg/L 未満 | | |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1mg/L 以下 | | | | |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L 以下 | | | | |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L 以下 | | | | |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1mg/L 以下 | | | | |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L 以下 | | | | |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L 以下 | | 0.005mg/L 未満 | | |
| 38 | 塩化物イオン | 200mg/L 以下 | | 9.mg/L | 9.mg/L | 9.mg/L |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L 以下 | | 60.mg/L | | |
| 40 | 蒸発残留物 | 500mg/L 以下 | | 146.mg/L | | |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L 以下 | | | | |
| 42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L 以下 | | | | |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L 以下 | | | | |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L 以下 | | 0.005mg/L 未満 | | |
| 45 | フェノール類 | 0.005mg/L 以下 | | | | |
| 46 | 有機物(TOC) | 3mg/L 以下 | | 0.3mg/L 未満 | 0.3mg/L 未満 | 0.3mg/L 未満 |
| 47 | ph値 | 5.8以上8.6以下 | | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 5 度 以下 | | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 |
| 51 | 濁度 | 2 度 以下 | | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 |
| 残留塩素 | | | | 0.3mg/L | 0.2mg/L | 0.2mg/L |
| 判定 | 上記検査項目については水質基準に 採水及び検査者 | | | 適合です 平成理研(株) | 適合です 平成理研(株) | 適合です 平成理研(株) |

【水質検査結果表】

検査地点:もおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部

| 番号 | 検査項目 | 基準値 | 採水日 | 令和8年1月5日 | 令和8年2月2日 | 令和8年3月2日 |
|------|------------------------------------|----------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 区分 | 浄水 | 浄水 | 浄水 |
| | | | 検査結果 | 検査結果 | 検査結果 | 検査結果 |
| 1 | 一般細菌 | 100個/ml 以下 | | 0個/ml | 0個/ml | 0個/ml |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L 以下 | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L 以下 | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L 以下 | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L 以下 | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L 以下 | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L 以下 | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L 以下 | | 0.004mg/L 未満 | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L 以下 | | 0.001mg/L 未満 | | |
| 11 | 硝酸態窒素・亜硝酸態窒素 | 10mg/L 以下 | | 3.5mg/L | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L 以下 | | | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1mg/L 以下 | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L 以下 | | | | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L 以下 | | | | |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L 以下 | | | | |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L 以下 | | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L 以下 | | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L 以下 | | 0.001mg/L 未満 | | |
| 20 | ベンゼン | 0.01mg/L 以下 | | | | |
| 21 | 塩素酸 | 0.6mg/L 以下 | | 0.06mg/L 未満 | | |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L 以下 | | 0.002mg/L 未満 | | |
| 23 | クロロホルム | 0.06mg/L 以下 | | 0.001mg/L | | |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L 以下 | | 0.003mg/L 未満 | | |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L 以下 | | 0.003mg/L | | |
| 26 | 臭素酸 | 0.01mg/L 以下 | | 0.001mg/L 未満 | | |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L 以下 | | 0.007mg/L | | |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L 以下 | | 0.003mg/L 未満 | | |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L 以下 | | 0.002mg/L | | |
| 30 | ブロモホルム | 0.09mg/L 以下 | | 0.001mg/L | | |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L 以下 | | 0.008mg/L 未満 | | |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1mg/L 以下 | | | | |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L 以下 | | | | |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L 以下 | | | | |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1mg/L 以下 | | | | |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L 以下 | | | | |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L 以下 | | 0.005mg/L 未満 | | |
| 38 | 塩化物イオン | 200mg/L 以下 | | 9.mg/L | 9.mg/L | 10.mg/L |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L 以下 | | 60.mg/L | | |
| 40 | 蒸発残留物 | 500mg/L 以下 | | 135.mg/L | | |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L 以下 | | | | |
| 42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L 以下 | | | | |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L 以下 | | | | |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L 以下 | | 0.005mg/L 未満 | | |
| 45 | フェノール類 | 0.005mg/L 以下 | | | | |
| 46 | 有機物(TOC) | 3mg/L 以下 | | 0.3mg/L 未満 | 0.3mg/L 未満 | 0.3mg/L 未満 |
| 47 | ph値 | 5.8以上8.6以下 | | 6.9 | 6.9 | 6.8 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 5 度 以下 | | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 | 0.5 度 未満 |
| 51 | 濁度 | 2 度 以下 | | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 | 0.1 度 未満 |
| 残留塩素 | | | | 0.3mg/L | 0.2mg/L | 0.2mg/L |
| 判定 | 上記検査項目については水質基準に 採水及び検査者 | | | 適合です 平成理研(株) | 適合です 平成理研(株) | 適合です 平成理研(株) |