

# 給水装置工事完成検査表兼竣工検査復命書

申請日	年	月	日	受付番号	提出日	年	月	日	
設置メーター	φ	No.		検満日	年	月	確認欄		
<b>検査項目</b>						工事店	真岡市	備考	
分水工事	分水工事实施日 年 月 日 ( )								
	水圧テスト(0.75Mpaで10分間)								
	道路の復旧状況	砂利道 ・ 仮復旧 ・ 本復旧							
止水栓 及び メーター器	設計書と止水栓位置は変更していないか、止水栓はボール式か								
	逆止弁付き、ボール式、レバー式(新設は必須)の丙止水栓か								
	メーターの逆付け、位置、水平に設置しているか								
	メーター検針、取替えに支障はないか								
	メーターボックスプレートを記入したか								
給水装置	配管、給水用具等が設計書と変更していないか								
	給水装置が井戸水等の設備に連結していないか(クロスコネクション)								
	管の凍結、腐食等を防止する措置は適当か								
	給湯器の設置	種類 ( ) メーカー ( ) 型式 ( )							
受水槽	申請した装置を設置しているか								
	設置した装置が水道法施行令で定める基準に適合しているか								
検査日	年 月 日								
指摘事項									
再検査日	年	月	日	検査結果	合格 ・ 不合格				
復命日	年	月	日	竣工検査者 復命者	受付印				
水道技術管理者	課長	課長補佐	係長	係					備考

# 給水装置

水道課へ工事の申請をした日

申請時の受付番号

水道課へ提出する日

# 竣工検査表兼竣工検査復命書

申請日	平成 〇〇 年 〇〇 月 〇〇 日		受付番号	〇〇		提出日	〇〇 年 〇〇 月 〇〇 日	
設置メーター	φ 〇〇 No. 〇〇〇〇	検満日	31 年 2 月		確認欄	備考		
査 項 目						工事店	真岡市	
改造でも現時点で設置されているメーター番号を記入すること。						メーターの検満日を記入すること。 (例) 31. 2 ⇒ 31年2月		
分水工事	水圧テスト(0.75Mpaで10分間)				<input type="radio"/>			
	道路の復旧状況	砂利道 ・ 仮復旧 ・ 本復旧			<input type="radio"/>			
止水栓及びメーター器	設計書と止水栓位置は変更しているか 止水栓はボール式か				<input type="radio"/>			
	逆戻り(仮復旧の場合は別紙の本復旧工事完了届と本復旧工事写真を後日提出すること。必須)の丙止水栓				<input type="radio"/>			
	メーターの逆付け、位置、				<input type="radio"/>			
	メーター検針、取替えに支				<input type="radio"/>			
メーターボックスプレートを記入したか						<input type="radio"/>		
給水装置	配管、給水用具等が設計書と変更していないか				<input type="radio"/>			
	給水装置が井戸水等の設備に連結していないか (クロスコネクション)				/			
	管の凍結、腐食等を防止する措置は適当か				<input type="radio"/>			
受水槽	給湯器の設置 種類 ( エコキュート ) メーカー ( パナソニック ) 型式 ( HE-37ABC )				<input type="radio"/>			
	申請した装置を設置しているか				/			
設置した装置が水道法施行令で定める基準に適合しているか				/				
検査日	年 月 日							
指摘事項	グレーの欄は、市で記入するので、記入しないこと。							
再検査日	年 月 日				検査結果	合格 ・ 不合格		

受付印					
復命日	年 月 日			竣工検査者	
水道技術管理者	課長	課長補佐	係長	係	備考