

【PFOS及びPFOA検査結果表】

(基準値0.00005mg/L以下)

採水場所	採水日	検査結果 (mg/L)	
石法寺1号取水井	R6.7.1	0.000006	
石法寺2号取水井	R6.7.26	0.000005	未満
石法寺3号取水井	R6.7.26	0.000005	未満
石法寺4号取水井	R6.7.26	0.000005	未満
石法寺5号取水井	R6.7.26	0.000005	未満
石法寺6号取水井	R6.7.1	0.000005	未満
石法寺7号取水井	R6.7.1	0.000005	未満
石法寺8号取水井	R6.7.1	0.000005	未満
石法寺9号取水井	R6.7.1	0.000005	未満
石法寺10号取水井	R6.7.1	0.000005	未満
石法寺11号取水井	R6.7.1	0.000005	未満
石法寺12号取水井	R6.7.26	0.000005	未満
荒町2号井	R6.7.26	0.000005	未満
荒町3号井	R6.7.1	0.000006	
荒町4号井	R6.7.1	0.000005	未満
大谷台1号井	R6.7.26	0.000005	未満
大谷台2号井	R6.7.26	0.000005	未満
台町水源地 取水井	R6.7.1	0.000005	
大田山水源地 取水井	R6.7.1	0.000005	
西田井取水井	R6.7.26	0.000007	
京泉1号井	R6.7.26	0.000006	
京泉2号井	R6.7.1	0.000005	
久下田3号井	R6.7.26	0.000005	
久下田4号井	R6.7.26	0.000005	
久下田5号井	R6.7.1	0.000008	
三谷1号井	R6.7.26	0.000015	
三谷2号井	R6.7.1	0.000021	